

ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RE do imóvel: RE8161001068A		Ocupação: C-1 [Comercial] Comércio com Baixa carga de incêndio
Nome da Edificação: ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA		CNPJ : 79.683.033/0001-33
Endereço: av. Arnoldo lopes gonzaga, nº 155		
Bairro: BARRA DO RIO	Cidade: ITAJAÍ	CEP: 88305-570
Responsável pela inspeção visual: ADALBERTO DOMINGOS ANACLETO		
Nº Registro profissional: CRT: 125449-8		UF: SC
O responsável pelo atestado de conformidade deve preencher todos os campos a seguir anexando as fotografias exigidas no Art. 50, inc. II, alínea "a" e o documento de responsabilidade técnica.		

“C” = CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

Requisitos inspecionados	C	NA
Seleção e instalação das linhas elétricas	X	
Medidas de proteção contra choques elétricos	X	
Medidas de proteção contra sobrecorrentes	X	
Seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção	X	
Proteção contra efeitos térmicos	X	
Adequação dos componentes das medidas de proteção às condições de influências externas existentes	X	
Presença das instruções, sinalizações e advertências requeridas	X	
Execução das conexões	X	
Acessibilidade	X	
Medidas específicas para locais de concentração de público	X	
Medidas específicas para serviços de SCI	X	
Blocos autônomos	X	
Sistema centralizado com baterias		X
Motogeradores		X

Estando o responsável técnico e responsável pelo imóvel cientes das responsabilidades constantes no Art. 1º desta IN, atesta-se que a instalação elétrica de baixa tensão da edificação inspecionada no dia 10/09/2021:

[X] - para fins de atestado para habite-se, foi projetada, executada e verificada conforme as prescrições da NBR 5410 e desta IN, bem como as de outras normas e regulamentos específicos

[X] - para fins de atestado para funcionamento, permanece em conformidade com as prescrições da NBR 5410 e desta IN, bem como as de outras normas e regulamentos específicos.

Itajaí, 10 de outubro de 2022.

Adalberto Domingos Anacleto
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
CRT: 125449-8

QUADRO DE ENERGIA PRINCIPAL

