



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso II da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto a ser habitado a partir de: 17/10/2022.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8161001068A							
Nome da Edificação: ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA							
Nome Fantasia: IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA							
Logradouro público: AV. ARNOLDO LOPES GONZAGA						Nº: 155	
Bairro: BARRA DO RIO			Município: ITAJAÍ/SC			CEP: 88305-570	
Complemento: GALPÃO PESQUEIROS				LAT/LONG: (-26.8858793,-48.6764839)			
Referência: ANTIGA BASE DO PORTO PETROBRAS				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL							
NR		Nome Completo			CPF/CNPJ		
1		A. D. A.			***.672.519-**		
2		IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA			79.683.033/0001-33		
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: H8161003258A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 3.776,79 (m²)							
Nome Solicitante: A. D. A.					CPF/CNPJ : ***.672.519-**		
Data da Solicitação: 17/10/2022			Quantidade de anexos: 8			Risco do processo: Risco III	
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. GALPÃO 1							
Área da solicitação: 3.776,79 (m²)			Área aprovada: 3.776,79 (m²)			Área do projeto: 3.776,79 (m²)	
Nº de pavimentos: 1		Altura: 5,00 (m)		Área do pavimento Tipo: 3.776,79 (m)		Área desconsiderada: 0,00 (m²)	
Complexidade: Alta Complexidade			Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m²)			Situação: RECENTE	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL			Tipo de Escada: Sem escada			Quantidade de Glp: 0,13 (Kg)	
Responsável técnico: Adalberto Domingos Anacleto				Registro (CREA/CAU/CRT): SC1254498			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	0,00	0,00	3.776,79	3.776,79	3.776,79
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA							
[PPE] - Proteção por extintores				[AVtr] - Acesso de viaturas			
[AI] - Alarme de incêndio				[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento			
[IE] - Iluminação de emergência				[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)			
[IEL] - Instalações elétricas				[SE] - Saídas de emergência			

[SEM] - Sinalização de emergência

[SHP] - Sistema hidráulico preventivo

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Quartel de ITAJAÍ/SC, 17/10/2022

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

ITAJAÍ/SC, 17/10/2022

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 7a9c6f22241294e2a4a08403e2e2729939720c92